



Den Haag

Advies Commissie Openbare Ruimte

12 maart 2025

Vergadering: 622, d.d. 19 februari 2025

Betreft: VO Monsterseweg-Madesteinweg

Advies: **akkoord**

Toelichting:

Het VO+ van de kruising Monsterseweg – Madesteinweg wordt aangeboden in het kader van het programma verkeersveiligheid thema veilige infrastructuur voor fietsers en voetgangers.

De ACOR heeft t.a.v. het DO Vroonhoevelaan de volgende opmerkingen:

- De ACOR stelt vast dat de opstelplek voor fietsen in het middendeel van de Madesteinweg met een oppervlak van 3,60m x 4,00m voldoet aan de hieraan gestelde eisen in het Handboek Openbare Ruimte.
- De aansluiting tussen het fietspad en de oortjes bij de fietsovergang over de Monsterseweg lijkt op basis van de aangeleverde tekening bij beide rijbanen te verspringen; de ACOR acht het wenselijk om deze meer gelijk op elkaar te laten aansluiten.
- Op basis van de tekening lijkt men de fietser, maar niet de voetganger, voorrang te moeten verlenen als deze de Madesteinweg wil oversteken. Is dit een bewuste keuze?

De ACOR adviseert het College van B&W akkoord te gaan met inachtneming van bovenstaande opmerkingen en verzoekt de indiener een technisch DO met volledige detaillering voor advies aan de ACOR voor te leggen.

De voorzitter,
Richard Koek